


- LEGENDA:
- ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA PNE 127V H=2.10M – EMERGÊNCIA
 - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA PNE 127V H=2.10M
 - LUMINÁRIA LED ORIENTÁVEL 25W 127V
 - LUMINÁRIA LED ORIENTÁVEL 50W 127V
 - LUMINÁRIA LED SOBREPOR 24W
 - LUMINÁRIA LED TUBULAR 60CM 2XT8 127V
 - LUMINÁRIA LED TUBULAR T8 2X18W 127V
 - PROJETO LED ORIENTÁVEL 60W
 - SPOT SLIM LED 15W 127V
 - AR CONDICIONADO 220V-3Ø 90.000BTUS
 - EXAUSTOR 127V
 - TOMADA ALTA 127V H=2.10M
 - TOMADA BAIXA 127V H=0.30M
 - TOMADA BAIXA 220V H=0.30M
 - TOMADA MÉDIA 127V H=1.20M
 - TOMADA MÉDIA 127V/20A H=1.20M
 - TOMADA NO PISO 127V
 - TOMADA NO PISO 127V/20A
 - TOMADA NO TETO 127V
 - PONTO DE CAFETEIRA ELÉTRICA
 - PONTO DE FORÇA PARA CHUVEIRO
 - TOMADA PARA AR CONDICIONADO 220V 12000 BTU'S
 - TOMADA PARA AR CONDICIONADO 220V 24000 BTU'S
 - TOMADA PARA AR CONDICIONADO 220V 30000 BTU'S
 - INTERRUPTOR 1 SEÇÃO SIMPLES
 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA
 - ELÉTRICA-ELETRODUTO EMBUTIDO NA LAJE/PAREDE
 - ELÉTRICA-ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO
 - ELÉTRICA-ELETRODUTO APARENTE
 - TUBO QUE SOBE (UNIFILAR)
 - NEUTRO, FASE, RETORNO, TERRA, FIO PARA TELEFONE FI

PLANTA BAIXA - 2º PVTO

4						
3						
2						
1	20/09/2022	REVISÃO CONFORME RELATÓRIO JP ENGENHARIA 30/08/22	JFV PROJETOS	JUAREZ P. SOUZA	VINICIUS SOUZA	
0	17/08/2022	EMISSION INICIAL	JFV PROJETOS	JUAREZ P. SOUZA	VINICIUS SOUZA	
Revisão	Data	Descrição	Fornecedor Nome	Fornecedor Aprobador	Desenhista Aprobador	CÂMARA MUNICIPAL VR Aprobador

PROJETISTA



CÂMARA MUNICIPAL VR
Av. Lucas Evangelistas de Oliveira Franco, nº 5
Jd. Paraíba - Volta Redonda / RJ
CEP: 21.215-63

RESPONSÁVEL
JUAREZ PEREIRA DE SOUZA
ENGENHEIRO
JUAREZ PEREIRA DE SOUZA
PROJETISTA
VINICIUS FERREIRA SOUZA
DESENHISTA
VINICIUS FERREIRA SOUZA

CREA/RJ-1978100859

ETAPA
PROJETO BASICO

CONTEUDO
PROJETO INSTALAÇÕES ELÉTRICA - 2 PVTO
PLANTA BAIXA

EMISSION INICIAL
20/09/2022

DATA DA REVISÃO
-

CODIGO
CMVR-ELE0000-R1

REVISÃO
01

ESCALA
1/100

FRANCHA
02/06

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA OBRA
JUAREZ PEREIRA DE SOUZA