




IMPLANTAÇÃO DO SPDA
ESC.: 1:125

DETALHE 4



- 1- DIMENSÕES EM MILÍMETRO, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
- 3- TODAS AS CONEXÕES ENTRE CABOS, E ENTRE CABOS E HASTES DE TERRA, DA MALHA DE ATERRAMENTO, DEVERÃO SER FEITAS COM SOLDAS EXOTÉRMICAS, EXCETO NOS POÇOS DE INSPEÇÃO, ONDE AS CONEXÕES SERÃO COM CONECTORES MECÂNICOS.
- 3- OS TERMINAIS AÉREOS DEVERÃO SER INSTALADOS DE 4,0 EM 4,0m.
- 4- AS DECIDAS DEVERÃO SER EM CABO DE COBRE NU #16mm²



ETAPA	
PROJETO EXECUTIVO	
CONTEÚDO	
PROJETO SPDA	
COBERTURA	
CORTE / FACHADA / DETALHES	
EMISSIONAL INICIAL	DATA DA REVISÃO
30/06/2022	-

CÓDIGO 0605_CMVR_SPDA_0002_R0	
REVISÃO 00	PRANCHA 02/02
ESCALA INDICADA	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA OBRA JUAREZ PEREIRA DE SOUZA

3	0.30
4	0.25
5	0.40
6	0.50
7	0.20
8	0.10
9	0.10
250	0.13
251	0.10